



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РСР 00-31322

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Клапаны электромагнитные серий ВН ($P_{\text{раб.}}$ до 0,6 МПа, DN 15 ÷ 200),
ВФ ($P_{\text{раб.}}$ до 0,4 МПа, DN 15 ÷ 25) по ТУ РБ 05708554.021-96;
блоки электромагнитных клапанов по ТУ РБ 05708554.023-97.

Код ОКП (ТН ВЭД): 37 0000 (8481 80 690 0)

Изготовитель (поставщик): СП "ТермоБрест" ООО
(Республика Беларусь, 224014, г. Брест, ул. Смирнова, 66).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация,
заключение экспертизы промышленной безопасности НП "СЦ НАСТХОЛ"
№ 11-ТУ-307-2008 (НХ).

Условия применения:

1. Обеспечение соответствия поставляемых клапанов требованиям национальных стандартов, норм, правил, руководящих документов, инструкций в области промышленной безопасности, действующих в Российской Федерации.
2. Применение поставляемых клапанов на нефтехимических, химических, нефтеперерабатывающих и других взрывопожароопасных объектах в соответствии с технической документацией, руководством по эксплуатации и паспортом.
3. Электротехнические устройства, входящие в состав клапанов, должны иметь российские сертификаты соответствия требованиям взрывобезопасности и разрешение на применение.

Срок действия разрешения до 06.10.2013

Дата выдачи 06.10.2008

Заместитель руководителя
Б.А. Красных



А В 046186